

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Смоленской области

(наименование территориального органа МЧС России)

214004, г. Смоленск, ул. Багратиона, д.3 тел./факс 8(4812) 20-23-23,

gu.mchs.smol@yandex.ru т. доверия 34-99-99

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска управления
надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

214018, г. Смоленск, ул. Урицкого, д. 7, тел. факс 8(4812) 38-74-11, 38-74-02

OND.Smolensk.67@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Акт № 6

по результатам рассмотрения заявления

“22” апреля 2016 года

г. Смоленск

(место составления акта)

15 ч. 00 мин.

Старшим инспектором ОНД и ПР города Смоленска УНД и ПР Главного управления МЧС
России по Смоленской области Маркиным Александром Владимировичем

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору,
проводившего (-их) обследование, рассматривавшего заявление)

в период с 11 ч 00 мин. “21” апреля 2016 г. по 15 ч 00 мин.

“22” апреля 2016 г. проведено обследование документов, объекта защиты
заинтересованного лица на территории, в зданиях и сооружениях: Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа
№ 3» города Смоленска.

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца
собственности, имущества и т.п.)

расположенного (ых) по адресу: г. Смоленск, 2-ой Краснофлотский переулок, д. 36

при обследовании совместно с

директором Долгишевым Олегом Владимировичем

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии) представителя заинтересованного лица, работников, присутствовавших при проведении
обследования, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина, владельца собственности,
имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта защиты:

МБУ ДО «ДЮСШ № 3» города Смоленска располагается в здании пятиэтажного
многоквартирного жилого дома и занимает 486,6 м² на первом этаже. Помещения принадлежат
МБУ ДО «ДЮСШ № 3» города Смоленска (класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1).

Здание пятиэтажное 1973 года постройки, имеет следующие характеристики: (класс
функциональной пожарной опасности Ф 1.3). Водоснабжение центральное, отопление
центральное водяное, вентиляция естественная, электроснабжение 220 В. Фундамент здания
сборный железобетонный, стены кирпичные, перегородки гипсобетонные, перекрытия –
железобетонные, междуэтажные - железобетонные, крыша совмещенная рулонная. Здание
второй степени огнестойкости. Предел огнестойкости строительных конструкций: несущие
стены не ниже R 90, наружные ненесущие стены не ниже E 15; перекрытия междуэтажные и
чердачные не ниже REI 45, строительные конструкции лестничных клеток: внутренние стены
не ниже REI 90, марши и площадки лестниц не ниже
R 60. Класс конструктивной пожарной опасности здания С0. Класс пожарной опасности
строительных конструкций: наружные стены с внешней стороны К0, стены, перегородки,
перекрытия К0, стены лестничных клеток К0, марши и площадки лестниц в лестничных

клетках К0. Эвакуация из помещений организована в общий коридор далее через два выхода непосредственно на улицу.

Отделка путей эвакуации выполнена материалами с показателями, не превышающими допустимых значений показателей пожарной опасности (Г2, В2, Д2, Т2), стены оштукатурены, окрашены, полы – цемент, плитка, потолки побелены. В наличии планы эвакуации людей на случай пожара. Двери эвакуационных выходов оборудованы запорами, обеспечивающими открывание изнутри без ключа. Пути эвакуации обозначены знаками пожарной безопасности. Имеются первичные средства пожаротушения (огнетушители ОУ-3 - 4 шт., ведется журнал по их учету).

Помещения оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара 2-го типа. АПС и СОУЭ установлены ООО «Защита-Гарант», (лицензия МЧС России от 14.07.2014 № 67-Б/00013) (акт о приемке технических средств АПС и СОУЭ от 15.12.2015 № б/н). Заключен договор на техническое обслуживание систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией № 137/В-О от 01.04.2016 с ООО «Гвард-СМ» (лицензия МЧС России от 20.08.2012 № 1-Б/00327). В состав установок АУПС и СОУЭ входят: прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный Циркон-3 (1 шт.), извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 - (24 шт.), извещатель пожарный ручной ИР-1 - (2 шт.), табло световое «ВЫХОД» (2 шт.), оповещатель звуковой «Иволга» - (2 шт.), оповещатель свето - звуковой «Призма-200» - (1 шт.) На объекте обеспечен вывод сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт ГУ МЧС России по Смоленской области ПО-ИСТОК, акт ввода в эксплуатацию объектовых технических средств с передачей извещения на пульт от 31.01.2016 б/н, работы проведены ООО «Производственно-коммерческая фирма «ИНТЕКС» (лицензия МЧС России от 19.01.2015 № 67-Б/00030). Заключен договор на техническое обслуживание прибора от 20.01.2016 № 58/04-16 с ООО ПКФ «ИНТЕКС». 21.04.2016 проведена проверка дублирования сигнала о срабатывании АПС на пульт ГУ МЧС России по Смоленской области (адресный номер № 11051) совместно со старшим инспектором ОНД и ПР г. Смоленска УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области Маркиным А.В. и старшим инженером отдела ИТ, АСУ и С ЦУКС Главного управления МЧС России по Смоленской области Синецыным В.Э. Вывод: в ходе проверки установлено, что приборы исправны и находятся в работоспособном состоянии, при срабатывании АПС сигналы поступили на пульт ЦУКС Главного управления МЧС России по Смоленской области.

Директор МБУ ДО «ДЮСШ № 3» города Смоленска Долгишев Олег Владимирович прошел обучение по программе пожарно-технического минимума в УМЦ СОГБУ «Пожарно-спасательный центр» (удостоверение от 07.10.2014 № 682). Ответственным за пожарную безопасность в МБУ ДО «ДЮСШ № 3» города Смоленска назначен Егоров Олег Васильевич (Приказ от 01.04.2016 № 14-од), который также прошел обучение по программе пожарно-технического минимума в УМЦ СОГБУ «Пожарно-спасательный центр» (удостоверение от 03.04.2014 № 273). На объекте проводится противопожарный инструктаж по мерам пожарной безопасности с работниками учреждения. Разработана инструкция о мерах пожарной безопасности (утверждена 31.08.2015).

(функциональное назначение объекта (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности, приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия)

2) в ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены
Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено		

С Актом по результатам рассмотрения заявления ознакомлен:

Долгишев О.В.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)



(подпись)

« 22 » апреля 20 16 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Долгишев О.В.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))



(подпись)

Вывод по результатам обследования: объект соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности и может быть использован для проведения заявленного вида деятельности.

« 22 » апреля 20 16 г.

Обследование проводил:

Старший инспектор ОНД и ПР г. Смоленска
Маркин А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



« 22 » апреля 20 16 г.

М.Л.П. <*>

<*> место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору